



Чек-лист для приёмки машино-места

Этот полезный список поможет вам тщательно проверить машино-место при приёмке.

Распечатайте его или сохраните на телефон, чтобы не упустить важные моменты и убедиться, что всё соответствует требованиям.

Отмечайте выполненные пункты и фиксируйте замечания при необходимости.

Геометрия и расположение

- Расположение машино-места соответствует плану в Договоре
- Машино-место расположено в согласованной зоне (в пределах линий разметки, не перекрывает проезд)

Коммуникации и доступ

- Машино-место не расположено под капающими элементами (вода, конденсат)
- К машино-месту есть доступ (ворота и шлагбаум открываются)
- На площади машино-места убрано, отсутствует строительный мусор

Уклон пола в паркинге выполнен в соответствии с требованиями СП 113.13330.2023 «Стоянки Автомобилей» и составляет не более 6%.

В любом новом паркинге возможно появление усадочных трещин с раскрытием до 1 мм. Это нормально. Если трещина кажется большой, покажите её специалисту.

Желаем удачной приёмки!